

様式第4号（第4条関係）

補強コンクリートブロック塀の点検表

	点検項目	点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2. 2メートル以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ2メートルを超える塀で15センチメートル以上	はい	いいえ
		高さ2メートル以下の塀で10センチメートル以上	はい	いいえ
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	はい	いいえ
		壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横80センチメートル以内に入っている。	はい	いいえ
4	控壁（高さが1.2メートルを超える場合）	3. 4メートル以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある。	はい	いいえ
5	基礎	丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	はい	いいえ
6	傾き、ひび割れ	1 全体的に傾いていない。 2 幅1ミリメートル以上のひび割れがない。	はい	いいえ
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない。	はい	いいえ
8	その他	1 塀が土留め壁を兼ねていない。 2 塀が玉石積み擁壁等の上でない。	はい	いいえ
	点検者 （倒壊の危険性の判断ができる者）	業者名（ 資格名（ 氏名（		
	点検した補強コンクリートブロック塀等の所在地			

※ 分からない場合は不適合とします。

※ 鉄筋が入ってない補強コンクリートブロック塀の場合は、様式第5号「組石造の塀の点検表」を使用してください。

※ 評価基準：8項目のうち、1つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。